




Circuito	Descrição	V	Sanitários	Iluminação	Tomadas (V)	Pot. total (W)	Fases	Pot.-R (W)	Pot.-S (W)	Pot.-T (W)	Seção (mm²)	Disj (A)
1	Tomada	220			3	3000	T	3000		-	4,0	20,0
2	Iluminação	220		4		2000	S		2000		4,0	20,0
3	Iluminação	220		4		2000	R		2000		4,0	20,0
4	Iluminação	220		4		2000	R		2000		4,0	20,0
5	Sanitários	220	8	3		1000	S		1000		2,5	20,0
						10000	R+S+T	5000	3000	2000		

Legenda

- REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE DE ALÇA, LÂMPADA 250 W
- Tomada baixa
- Quadro Geral de Distribuição - sobrepor a 1,50m do piso
- Neutro - N, Fase - F, Proteção -
- Seção do condutor em mm²
- Diâmetro do eletroduto em mm
- Luminária 100w
- Tomada baixa

Nota 01:
As tomadas de sobrepor de 1000w deverá localizar no palco, usar eletroduto de aço galvanizado de 3/4" e preso e alvenaria com abraçadeira e parafuso, garantindo firmeza e boa aparência.

PROJETO ELÉTRICO

Escala 1/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA EVENTOS

Obra: Parque de Eventos Municipal, RST 149, Três Pinheiros - Pinhal Grande - RS

PROJETO ELÉTRICO

Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO BURIN

Projeto

Atq. e Urbanista Ana Paula Dalmolin CAU 40.892-1

data: AGO/2019 escola: indicada área: 370,90 m² prancha: 05 desenhista: Ana Paula