



DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE REDE (CENTRO OU LESTE)
DIVISÃO DE SERVIÇOS DA DISTRIBUIÇÃO (CENTRO OU LESTE)
NÚCLEO DE PROJETOS (CENTRO OU LESTE)

Planilha para registro de fatos relevantes

Descrição do projeto: Uso mutuo de postes para instalação de rede de fibra óptica para interligação de pontos de monitoramento.

Localidade: RS-149/ Ruas:Quinze de Novembro; Barão do Rio Branco; General Osório;Vinte e Quatro de Outubro; A; B; D; César Rubim; Avenidas: José Batistela; Integração e José Batistela

Município: Pinhal Grande

Responsável Técnico: Antônio Rodrigo Juswiaki Dos Santos CREA/RS 134651

Descrição de informações relevantes a serem analisadas para a interpretação do projeto:

*** Conforme indicação em planta, o projeto apresentado tem início na AREA URBANA (RUA QUINZE DE NOVEMBRO), onde acaba a RS-149! Conforme lei 15085 (anexo) foi feita a municipalização da RS-149 entre o km 183,57 e 184,57.**

*** A apresentação do projeto visa a instalação de rede de fibra óptica para interligação dos pontos de monitoramento, sendo assim, não será para atendimento de clientes.**

*** Pelo fato da fibra ser para interligação de pontos de monitoramento, não foi projetado caixa de clientes.**

*** O cabo de fibra óptica é do tipo CFOA SM AS120 S 12FO NR, o qual possui maiores especificações no memorial em anexo ao projeto.**

*** O detalhamento de montagem das estruturas de fibra óptica está na planta 07/07.**

*** Na rede ótica aérea externa projetada não será necessário aterramento, pois o cabo é dielétrico não requerendo tal estrutura.**

*** Os cabos ópticos não serão sustentados por materiais metálicos.**

*** Não serão utilizados materiais (fibra óptica e cordoalhas) condutores de eletricidade.**

*** O diâmetro da fibra é correspondente a 10,5 milímetros, conforme indicado na tabela 01 da página 03/06 do memorial técnico descritivo.**

***Deverá ser instalado plaqueta de identificação em todos os postes que for instalado fibra óptica.**

*** Nos pontos de reserva ou caixa de emenda para ancoragem da rede será utilizada cordoalha dielétrica, não sendo necessária aterramento da mesma.**

*** NÃO está sendo prevista a instalação de fixação de suporte de reserva técnica tipo cruz (optiloopecruzeta) nos postes das distribuidoras (D08), a identificação da mesma se refere a estrutura do tipo já instalada por outro ocupante.**
